

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE**

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.

### **Sistema de agua de la escuela Rosamond Tiene niveles de arsénico Por encima del estándar de agua potable**

Nuestro sistema de agua recientemente violó un estándar de agua potable. Aunque esto no es una emergencia, como nuestros clientes, usted tiene derecho a saber qué debe hacer, qué sucedió y qué estamos haciendo para corregir esta situación.

Monitoreamos rutinariamente la presencia de contaminantes en el agua potable. Con base en las muestras recolectadas del 10-03-22 (4to cuarto de 2022) al 07-06-23 (3er trimestre de 2023), el agua producida por el Pozo 03 contenía un promedio de 10 µg/L (0.010 miligramos por litro) de El arsénico y el agua producidos por Pozo Oeste contenían un promedio de 8.5 ug/L (0,009 miligramos por litro) de arsénico. El nivel máximo de contaminante (MCL) de arsénico es de 10,0 µg/L (0,010 mg/L). Este estándar, establecido por la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, División de Agua Potable, se basa en el promedio anual móvil del monitoreo de arsénico trimestral más reciente.

Los resultados anteriores en Pozo 03 y Pozo Oeste han estado por encima del MCL.

#### **¿Qué tengo que hacer?**

- No necesita usar un suministro de agua alternativo (por ejemplo, agua embotellada).
- Esto no es una emergencia. Si lo hubiera sido, le habrían notificado de inmediato. Sin embargo, algunas personas que beben agua que contiene arsénico por encima del MCL durante muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.
- Si tiene otros problemas de salud relacionados con el consumo de esta agua, puede consultar a su médico.

#### **¿Qué pasó? ¿Lo que se está haciendo?**

- La Escuela Rosamond está trabajando con la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, División de Agua Potable, hacia una solución a largo plazo que incluye la consolidación física con el vecino Distrito de Servicios Comunitarios de Rosamond. Anticipamos resolver el problema dentro de un año.
- Las fuentes de agua han sido cerradas en todo el campus universitario temprano de Rosamond High.
- El agua embotellada está disponible en la oficina principal de Rosamond High Early College Campus.
- Los estudiantes reciben agua durante el almuerzo en la cafetería.

- Se instalaron 47 dispensadores de agua Sparkletts en todo el campus universitario temprano de Rosamond High.

Para obtener más información, comuníquese con la Escuela Rosamond al (661) 256-5000 o con la Oficina de la División de Agua Potable de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos al (661) 335-7315.

Comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente aquellas que no hayan recibido este aviso directamente (por ejemplo, personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo publicando este aviso público en un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo.

### **Requisitos de notificación secundaria**

Al recibir la notificación de una persona que opera un sistema público de agua, se debe dar la siguiente notificación dentro de los 10 días [Sección 116450(g) del Código de Salud y Seguridad]:

- ESCUELAS: Deben notificar a los empleados de la escuela, estudiantes y padres (si los estudiantes son menores de edad).
- PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES DE ALQUILER RESIDENCIAL (incluidos hogares de ancianos y centros de atención): deben notificar a los inquilinos.
- PROPIETARIOS, GERENTES U OPERADORES DE PROPIEDADES COMERCIALES: Deben notificar a los empleados de las empresas ubicadas en la propiedad.

El sistema de agua de la escuela Rosamond le envía este aviso.

Sistema Estatal de Agua ID#: 1502231      Fecha de distribución: 28 de agosto de 2023